



NOTAS IMPORTANTES

1. BARRAS DE ARMARÃO DEVE SER COLOCADO EM TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM DE LUZ E FORÇA.
2. BARRAS DE ARMARÃO DEVE SER COLOCADO EM TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM DE LUZ E FORÇA.
3. TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM DE LUZ E FORÇA DEVE SER COLOCADA EM TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM DE LUZ E FORÇA.
4. TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM DE LUZ E FORÇA DEVE SER COLOCADA EM TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM DE LUZ E FORÇA.
5. TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM DE LUZ E FORÇA DEVE SER COLOCADA EM TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM DE LUZ E FORÇA.
6. TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM DE LUZ E FORÇA DEVE SER COLOCADA EM TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM DE LUZ E FORÇA.
7. TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM DE LUZ E FORÇA DEVE SER COLOCADA EM TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM DE LUZ E FORÇA.
8. TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM DE LUZ E FORÇA DEVE SER COLOCADA EM TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM DE LUZ E FORÇA.
9. TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM DE LUZ E FORÇA DEVE SER COLOCADA EM TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM DE LUZ E FORÇA.
10. TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM DE LUZ E FORÇA DEVE SER COLOCADA EM TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM DE LUZ E FORÇA.

LEGENDA

- QDG QDG. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL
- QD QD. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA
- CAIXA DE PASSAGEM 80X80
- FIOS - NEUTRO, FASE, RETORNO e TERRA
- ELETRODUTOS PELO PISO

13 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA - QDG SEM ESCALA

CIRCUITO	TOTAL (W)	DISJ. (A)	FIO (mm2)	FASE (abc)	DESCRIÇÃO
1	23676	63	16,0	ABC	QD-1
2	33501	100	35,0	ABC	QD-2
3	5293	20	6,0	ABC	QD-3
4	5829	20	6,0	ABC	QD-4
5	37977	100	35,0	ABC	QD-5
6	12016	20	6,0	ABC	QD-6
7	34419	100	35,0	ABC	QD-7
8	5000	20	6,0	ABC	QD-8
9					RESERVA
10					RESERVA
TOTAL	157111	200	95,0	ABC	
TOTAL INSTALADO	157111	200	95,0	ABC	

14 QUADRO DE CÁLCULO DA DEMANDA SEM ESCALA

ITEM	DESCRIÇÃO	KVA
1	ILUMINAÇÃO	11581,0
2	TOMADA DE USO GERAL (TUG)	4047
3	VENTILADORES	7920
4	AQUECIMENTO	1638
5	AR CONDICIONADO	30800
6	RESERVA	19500
7	RESERVA	19500
8	RESERVA	19500
9	RESERVA	19500
10	RESERVA	19500
TOTAL	TOTAL DEMANDADO KVA	75017

17 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA - QD-2 SEM ESCALA

CIRC.	LÂMPADA (W)	TOMADAS (W)	TOTAL (W)	DISJ. (A)	FIO (mm2)	FASE (abc)	DESCRIÇÃO						
27	3	16	32	60	100	130	1200	4400	1581	10	2,5	A	ILUMINAÇÃO CRECHES 2 E ATIVIDADES
28									1160	10	2,5	B	TOMADAS E VENTILAD. CRECHES 2 E ATIV.
29									1200	10	4,0	A	AR CONDIC. (03) CRECHES 2 E ATIVIDADES
30									1200	10	4,0	B	AR CONDIC. (04) CRECHES 2 E ATIVIDADES
31									4400	25	4,0	C	CHUVEIRO SANITÁRIOS
32									4400	25	4,0	A	CHUVEIRO SANITÁRIOS
33									4400	25	4,0	B	CHUVEIRO SANITÁRIOS
34									4400	25	4,0	C	CHUVEIRO SANITÁRIOS
35									4400	25	4,0	A	CHUVEIRO SANITÁRIOS
36									4400	25	4,0	B	CHUVEIRO SANITÁRIOS
37									1000	10	2,5	C	ILUMINAÇÃO EXTERNA (PASSARELA)
38													RESERVA
39													RESERVA
TOTAL	3	16	32	60	100	130	1200	4400	33501	100	35,0	ABC	
TOTAL INSTALADO	3	16	32	60	100	130	1200	4400	33501	100	35,0	ABC	

16 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA - QD-1 SEM ESCALA

CIRCUITO	LÂMPADA (W)	TOMADAS (W)	TOTAL (W)	DISJ. (A)	FIO (mm2)	FASE (abc)	DESCRIÇÃO						
15	4	4	30	7			1456	10	2,5	A	ILUMINAÇÃO CRECHE ATIVIDADES 1		
16							1060	10	2,5	B	T. USO GERAL E VENTILAD. CRECHE E ATIV.1		
17							1190	10	2,5	C	T. USO GERAL E VENTILAD. CRECHE E ATIV.1		
18							1200	10	4,0	A	AR CONDIC. (02) CRECHE E ATIVIDADES 1		
19							1200	10	4,0	B	AR CONDIC. (01) CRECHE E ATIVIDADES 1		
20							4400	25	4,0	C	BANHEIRAS FRALDÁRIO		
21							4400	25	4,0	A	BANHEIRAS FRALDÁRIO		
22							4400	25	4,0	B	BANHEIRAS FRALDÁRIO		
23							4400	25	4,0	C	BANHEIRAS FRALDÁRIO		
24												RESERVA	
25												RESERVA	
26												RESERVA	
TOTAL	4	4	30	7	17	4	2	4	23676	63	16,0	ABC	
TOTAL INSTALADO	4	4	30	7	17	4	2	4	23676	63	16,0	ABC	

19 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA - QD-4 SEM ESCALA

CIRCUITO	LÂMPADA (W)	TOMADAS (W)	TOTAL (W)	DISJ. (A)	FIO (mm2)	FASE (abc)	DESCRIÇÃO					
46	3	20	2				769	10	2,5	C	ILUMINAÇÃO	
47							1460	10	2,5	B	TOMADAS E VENTILAD.	
48							1800	10	4,0	B	AR CONDIC. (07)	
49							1800	10	4,0	A	AR CONDIC. (08)	
50												RESERVA
51												RESERVA
TOTAL	3	20	2	12	2	2	5829	20	6,0	ABC		
TOTAL INSTALADO	3	20	2	12	2	2	5829	20	6,0	ABC		

20 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA - QD-5 SEM ESCALA

CIRC.	LÂMPADA (W)	TOMADAS (W)	TOTAL (W)	DISJ. (A)	FIO (mm2)	FASE (abc)	DESCRIÇÃO								
52	3	12	28	2			1217	10	2,5	A	ILUMINAÇÃO				
53							1300	10	2,5	B	TOMADAS USO GERAL, SANITÁRIOS E (TUMS E DVD)				
54							1660	15	2,5	C	T. USO GERAL, VENTILAD. E COMPUTADOR				
55							1400	10	2,5	A	TOMADAS USO GERAL E COMPUTADOR				
56							1300	10	2,5	B	TOMADAS USO GERAL E COMPUTADOR				
57							200	10	2,5	C	CIRCUITO RESERVADO AO RACK.				
58							3300	20	4,0	B	AR CONDIC. (09) MULT. USO				
59							4400	25	4,0	A	CHUVEIRO SANITARIO FEMININO				
60							4400	25	4,0	B	CHUVEIRO SANITARIO FEMININO				
61							4400	25	4,0	C	CHUVEIRO SANITARIO FEMININO				
62							4400	25	4,0	A	CHUVEIRO SANITARIO MASCULINO				
63							4400	25	4,0	B	CHUVEIRO SANITARIO MASCULINO				
64							4400	25	4,0	C	CHUVEIRO SANITARIO MASCULINO				
65							1200	10	4,0	A	AR CONDIC. (13) SALADA RACK.				
66												RESERVA			
TOTAL	3	12	28	2	29	2	9	1	1	6	37977	100	35,0	ABC	
TOTAL INSTALADO	3	12	28	2	29	2	9	1	1	6	37977	100	35,0	ABC	

18 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA - QD-3 SEM ESCALA

CIRCUITO	LÂMPADA (W)	TOMADAS (W)	TOTAL (W)	DISJ. (A)	FIO (mm2)	FASE (abc)	DESCRIÇÃO					
40	3	16	32	60	100	130	1200	1073	10	2,5	A	ILUMINAÇÃO
41								1300	10	2,5	B	TOMADAS
42								520	10	2,5	C	VENTILADORES
43								1200	10	4,0	A	AR CONDIC. (05)
44								1200	10	4,0	B	AR CONDIC. (06)
45												RESERVA
TOTAL	3	16	32	60	100	130	1200	5293	20	6,0	ABC	
TOTAL INSTALADO	3	16	32	60	100	130	1200	5293	20	6,0	ABC	

22 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA - QD-7 SEM ESCALA

CIRCUITO	LÂMPADA (W)	TOMADAS (W)	TOTAL (W)	DISJ. (A)	FIO (mm2)	FASE (abc)	DESCRIÇÃO																	
76	3	16	32	60	100	145	250	200	300	500	550	600	800	1000	2500	4400	1225	10	2,5	A	ILUMINAÇÃO PATIO COBERTO E FUFFET			
77																	845	10	2,5	B	TOMADAS PATIO COBERTO, SANITÁRIOS.			
78																	4400	25	4,0	C	CHUVEIRO VESTIÁRIO FEMININO			
79																	4400	25	4,0	A	CHUVEIRO VESTIÁRIO FEMININO			
80																	4400	25	4,0	B	CHUVEIRO VESTIÁRIO MASCULINO			
81	2	14	22	2	1												1304	10	2,5	A	ILUM. COZINHA LACTÁRIO, COPA, DIL. LAVANDERIA...			
82																	1095	10	2,5	A	TOMADAS REBEDOURO, DIL. MQ. EROUPARIA.			
83																	2000	15	4,0	B	TOMADAS TUE (FR)			
84																	2500	15	4,0	C	TOMADA TUE (SC)			
85																	1200	10	2,5	A	TOMADAS TUE (FZ E RF3)			
86																	1800	15	2,5	B	TOMADAS TUE (RF2, BT2, MF, E BT1)			
87																	1000	10	2,5	B	MICROONDAS LACTÁRIO			
88																	1700	15	2,5	A	TOMADAS TUE (FR, LQ1, LQ2, LV E CT)			
89																	1000	10	2,5	B	MICROONDAS COZINHA			
90																	900	10	2,5	C	TOMADAS TUE (RF1 E MX)			
91																	4400	25	4,0	C	PREVISÃO TORNEIRA ELÉTRICA PIA			
92																	250	10	2,5	A	EXAUSTOR COIFA			
93																								RESERVA
94																								RESERVA
95																								RESERVA
96																								RESERVA
TOTAL	5	14	60	2	1	16	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	34419	100	35,0	ABC				
TOTAL INSTALADO	5	14	60	2	1	16	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	34419	100	35,0	ABC				

21 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA - QD-6 SEM ESCALA

CIRC.	LÂMPADA (W)	TOMADAS (W)	TOTAL (W)	DISJ. (A)	FIO (mm2)	FASE (abc)	DESCRIÇÃO																
67	4	4	40	5	1			1956	15	2,5	A	ILUMINAÇÃO											
68								1900	15	2,5	B	TOM. S. DOS PROF., ALMOX. E SANIT. MASC. E FEM.											
69								1000	10	2,5	C	TOMADA C.F.											
70								930	10	2,5	A	TOMADAS E VENTILAD. RECEPÇÃO E DIRETORIA											
71								2130	15	2,5	B	TOMADAS E VENTILAD. SECRETARIA (COMPUT. E USO GERAL)											
72								1800	15	4,0	C	AR CONDICIONADO (10) SECRETARIA											
73								1200	10	4,0	A	AR CONDICIONADO (11) DIRETORIA											
74								1200	10	4,0	B	AR CONDICIONADO (12) SALA DOS PROFESSORES											
75																							RESERVA
TOTAL	4	4	40	5	1	19	2	9	1	2	1	12016	20	6,0	ABC								
TOTAL INSTALADO	4	4	40	5	1	19	2	9	1	2	1	12016	20	6,0	ABC								

15 QUADRO DE DISTRIB